



LEGENDA SPECIFICA DI LINEA

2"	8000	1.2	ESEMPLO
DN	1/8"	m/s	UNITA' DI MISURA
			VELOCITA'
			POTENZA
			DIMETRO

LEGENDA DELLE TUBAZIONI

ACQUA CALDA	ACQUA CALDA (70°C)
ACQUA FREDDA	ACQUA FREDDA (7°C)
	ACQUA RETE (IRCA)
	LINEA DI SEGNALE
	LINEA GAS METANO

LEGENDA COMPONENTI

RIF.	DESCRIZIONE	RIF.	DESCRIZIONE
▶	ELETTROPOMPA SINGOLA	⊗	ELETTROPOMPA GEMELLARE
▷	REDUTTORE TRONCO-CONICO	⊘	VALVOLA A SFERA FILETTATA
⊠	CORTA CALORE	⊘	VALVOLA A SFERA FLANGIATA
⊞	GIUNTO ANTIVIBRANTE	⊞	VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
⊞	DRENAGGIO	⊞	FILTRO AD Y
▶	INDICAZIONE DEL FLUSSO	⊞	VALVOLA DI RITENUTO
⊞	TERMOMETRO	⊞	VALVOLA DI SERRATURA
⊞	MANOMETRO	⊞	VALVOLA A FLUSSO AVVATO MOTORIZZATA A TRE VIE
•	CONNESSIONE	⊞	VALVOLA A FLUSSO AVVATO MOTORIZZATA A DUE VIE
⊞	VALVOLA A FARFALLA	⊞	VALVOLA A GLOBO FLANGIATA ESENTE DA MANUTENZIONE
⊞	DISCONNETTORE	⊞	CONTINUA ALLA RETE LAN
⊞	FLUSSOSTATO	⊞	REGOLATORE
⊞	TERMOSTATO	⊞	SINDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE / SINDA LIMITE
⊞	REVELATORE GAS A COMANDO DI ELETTRONVALVOLA	⊞	TERMOSTATO DI SICUREZZA AD IMMERSIONE
⊞	VALVOLA DI SICUREZZA	⊞	CONTATORE ACQUA
⊞	VALVOLA AUTOMATICA DI STATO ARIA	⊞	VALVOLA BY PASS DIFFERENZIALE
⊞	FILTRO A CESTELLO	⊞	DEGASATORE
⊞	VALVOLA DI BILANCIAMENTO AUTOFLOW	⊞	DISSABBIATORE AUTOPULENTE
⊞	TRASMETTITORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE	⊞	SINDA DI TEMPERATURA PER SOLI MONTAGGIO

CARATTERISTICHE POMPE DI CALORE
POMPA DI CALORE CONDENSATA AD ARIA POLIV01-02-03

POTENZIALITA' FRIGORIFERA, TERMICA:	250, 256 kwatt
E.E.R. Totale:	2,79
ASSORBIMENTO ELETTRICO TOTALE:	92 kwatt
DIMENSIONI (HxLxP) mm:	2280, 4400, 2200
PESO (Kg):	2600

NOTE:
 GAS REFRIGERANTE: R134a
 VERSIONE: Supersilenziosa
 EVAPORATORE: a fascio tubiero
 COMPRESSORI: Vite ad inverter N° 3

VASO D'ESPANSIONE CHIUSO VE001

CAPACITA'	litri
15 PRESSIONE INIZIALE	m.c.a.
30 PRESSIONE FINALE	m.c.a.
1,5 PRESSIONE DI PRECARICA	bar

VASO D'ESPANSIONE CHIUSO VE001

CAPACITA'	litri
15 PRESSIONE INIZIALE	m.c.a.
30 PRESSIONE FINALE	m.c.a.
1,5 PRESSIONE DI PRECARICA	bar

IM.05

Comune di Segrate
Via Rivoltana, Segrate, Milano (MI)

Realizzazione di una Residenza Sanitaria per Anziani e Edificio Commerciale di vicinato

Proponente:
HOTEL LUNA DOTI S.R.L.

Oggetto:
IMPIANTI MECCANICI
SCHEMA FUNZIONALE

Fase:
Richiesta di Permesso di Costruire
Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/02/2001, n. 385 e articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2016, n. 100

Progettisti:
Capogruppo: Massimo Pianestudio
arch. Stefano Gaudimundo
arch. Simone Lessala

Pratica VVF:
arch. Luca Fratelli
Impianti Meccanici:
Ing. Roberto Riferforzi
Impianti Elettrici:
Ing. Romano Caroni

Progettazione architettonica e DL:
MASTERPLAN STUDIO

MASTERPLANSTUDIO srl
via Massena, 18 - 20145 Milano
T. 02 3310 6423 F. 02 3182 0674
info@masterplanstudio.it

00	29/09/2023	LS	RC
EMISS.	DATA	DES.	APPR.

Fila #C:\pdc\pdc_glieta_aliano_123_gmred.dwg
1:20_gmred.dwg

Il presente elaborato e le informazioni in esso contenute sono riservate e ne è vietata la riproduzione e divulgazione senza l'espressa autorizzazione degli autori