

ELENCO DELLE CRITICITÀ

CRITICITÀ RIM	
RI1	Prevalentemente nel periodo delle 2 tubazioni da 1200 a monte della sezione 41
RI2	Allagamento delle Torrette per insufficienza tubazione attraversamento (tubazione diametro 50 cm)
RI3	Attraversamento critico (Pente 33,0), determina rigurgito sino a monte dell'attraversamento di via Lucchini.
RMT1	Canalizzazione Proporzionale (Portata media ritorno con proporzionali 0% e 2%.
RMT2	Intermittenza manufatto limitatore sezione (54/55/56)
RMT3	Ostruzione manufatto attraversamento Sturione 25/1
RM1a	Rinaturazione del tratto iniziale della fognatura bianca e dei Fossi della tubazione da Giardino Magdalena a Piazza Mazzini, sulla base della realizzazione di via Vecchia Cassanese
6A	Allargamento via Milano per costruzione terrapieno sezione 5
RM1	Intermittenza della fase attraversamento via Martiri di Cefalonia
RM2	Allargamento via Martiri di Cefalonia per costruzione a fase
RM3	Intermittenza tubazione ex rogge a Mella per circa 100 ma monte sezione 0 su via della Regione
RM4	Deterioramento struttura tubo tombinato da sezione 0 a C
RM5	Deterioramento struttura tubo tombinato sottopasso ferroviario
RM1	Intermittenza grigliatura tubo di Rogge a Mella per circa 100 ma monte sezione 0 su via della Regione
RM6	Deterioramento struttura tubo tombinato sottopasso ferroviario
RM7	Intermittenza grigliatura tubo di Rogge a Mella per circa 100 ma monte sezione 0 su via della Regione
RM8	Deterioramento struttura tubo tombinato sottopasso ferroviario
RM9	Intermittenza grigliatura tubo di Rogge a Mella per circa 100 ma monte sezione 0 su via della Regione
RM10	Intermittenza grigliatura tubo di Rogge a Mella per circa 100 ma monte sezione 0 su via della Regione
RM11	Intermittenza grigliatura tubo di Rogge a Mella per circa 100 ma monte sezione 0 su via della Regione